

Tájékoztató az „Onga Város Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/126
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:	2014.10.29.
Iktatószám:	22595/2014
CPV Kód:	45210000-2;45315000-8;45315100-9
Ajánlatkérő:	Onga Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	3562 Onga, Major utca 5. 3562 Onga, Rózsa utca 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	EURO-FISCHER Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: **Onga Város Önkormányzata**

Postai cím: **Rózsa utca 18.**

Város/Község: **Onga**

Postai irányítószám: **3562**

Ország: **Magyarország**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Dr. Madzin Tibor**

Telefon: **+36 46543000**

E-mail: **onga@onga.hu**

Fax: **+36 46464290**

Az ajánlatkérő általános címe (URL): **www.onga.hu**

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű **x**

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közzszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) Közzszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés energetikai korszerűsítés tárgyában

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

3562 Onga, Major utca 5.

3562 Onga, Rózsa utca 18.

NUTS-kód: HU311

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: „Onga Város Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”

A közbeszerzés mennyisége:

Ajánlatkérő energetikai korszerűsítést kíván megvalósítani a tulajdonát képező Önkormányzati Intézményi Étkeztetés (Főzőkonyha) épületének (3562 Onga, Major utca 5.) vonatkozásában.

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja az alábbi munkákat:

- 15 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Homlokzati hőszigetelés (476 m²)
- Lábazati hőszigetelés 80 m²
- Padlásfödém hőszigetelési munkái 600 m²
- meglévő nyílászárók cseréje
- Biomassza kazán telepítése (Teljesítménye: 100 kW).

Ajánlatkérő energetikai korszerűsítést kíván megvalósítani a tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal épületének (3562 Onga, Rózsa utca 18.) vonatkozásában.

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja az alábbi munkákat:

- 18 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Homlokzati hőszigetelés (400 m²)
- Lábazati hőszigetelés (70 m²)
- Padlásfödém hőszigetelési munkái (450 m²)
- meglévő nyílászárók cseréje.

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja a napelemes rendszerek helyszínre szállítását, telepítését és a telepített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzését.

A napelemes modulokra ajánlattevőnek gyártói garanciát kell biztosítania minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre

A napelemnek meg kell felelni az EN 61730 szabvány előírásainak valamint a berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkezzen.

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja a biomassza kazánok helyszínre szállítását, telepítését és a telepített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzését.

A beépítésre kerülő biomassza kazánrendszernek teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

- Rendelkezzen CE jelöléssel.
- Fűtési víz minősége megfelel az (MSZ) EN 12828:2013 szabványnak.
- EN 13240:2001/A2:2004 VAGY ez alapján adoptált MSZ EN13240:2001/A2:2005 VAGY MSZ EN 303-5: 2013 Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású 300 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra vonatkozó fogalom meghatározások, követelmények, vizsgálatok és megjelölés.
- EN 13240:2001/A2:2004. Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek, vagy ez alapján adoptált MSZ EN13240:2001/A2:2005 alapján végzett vizsgálaton. EN 14785: 2006 Lakóépületek fapellet-tüzelésű fűtőkészülékei. Követelmények és vizsgálati módszerek. Ez alapján adoptált MSZ EN 14785: 2006 EN 12809:2001 Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek. Ez alapján adoptált MSZ EN 12809:2001 vagy MSZ EN 12809:2001/A1: 2005. Illetve MSZ EN 303-5: 2013, és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, valamint annak változásaként megjelent 4/2011 (I.14.) VM rendelet.

Faalgázosító kazánok:

- Kazántest acélból készült az (MSZ) EN10025:2005 szabványnak megfelelően, borítása szigeteléssel ellátott
- Hamutárolóval rendelkezik
- A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás 1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar
- Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C
- A meghatározott minőségű fa mellett a kazán hatásfoka nagyobb, mint 80 százalék
- Beépített biztonsági hőcserélő, biztonsági termosztát, biztonsági szelep
- Intelligens, (magyar/angol nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a rendszer irányításához és felügyeletéhez
- Üzemzavar szöveges megjelenítése, vagy magyarázattal ellátott lámpás kijelző rendszer
- Külön primer és szekunder levegő-szabályozás lambdaszondával, vagy fokozatmentes (füstgázventilátoros) égési levegő-szabályozás
- A kazán rendelkezik magyar szervíz háttérrel
- A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal

- Fűtési puffertároló beépítése javasolt, elhagyása esetén részletes indoklás szükséges

Pellet kazán:

- Kazántest acélból készült az MSZ EN 10025:2005 szabványnak megfelelően, borítása szigeteléssel ellátott

- Automatizált adagoló rendszerrel rendelkezik

- Automata begyűjtés felügyelettel

- Automatizált rostélytisztítással rendelkezik

- Tartalmaz visszaégést gátló berendezést (pl: visszaégés-gátló csappantyút vagy zsilipkamrát)

- Hamutárolóval rendelkezik

- Hőcserélő tisztítás automatikus- vagy időközi tisztítására megfelelő szakértelmű személy biztosítható a beruházás helyszínén a fenntartási időszak végéig.

- A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás 1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar.

- Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C

- A meghatározott minőségű pellet (MSZ EN 14961:2012 szerint) mellett a kazán hatásfoka nagyobb, mint 85 százalék

- Beépített biztonsági termosztát, biztonsági szelep és 50 kW felett beépített biztonsági hőcserélő

- Amennyiben a tüzelőanyag tárolására építmény kerül kialakításra, abban az esetben a tüzelőanyag tárolására kialakított építmény térfogata egyszeri feltöltéssel legalább 5 napi akadálymentes működés ellátására alkalmas Intelligens, (magyar/angol nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a rendszer irányításához és felügyeletéhez

- Villanymotorok rendelkeznek túlterhelése elleni védelemmel

- Üzemzavar szöveges vagy hibakódos (kódmagyarázattal) megjelenítése vagy magyarázattal ellátott lámpás kijelző rendszer

- Teljesítmény moduláció legalább 3 fokozatban vagy fokozatmentes

- Külön primer és szekunder levegő-szabályozás lambdaszondával, vagy fokozatmentes (füstgázventilátoros) égési levegő-szabályozás

- A kazán rendelkezik magyar szervizháttérrel

- A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal

- Fűtési puffertároló beépítése javasolt, elhagyása esetén részletes indoklás szükséges
Aprítékkazán:

- Kazántest acélból készült az MSZ EN 10025:2005 szabványnak megfelelően, borítása szigeteléssel ellátott

- Automatizált adagoló rendszerrel rendelkezik.

- Automata begyűjtés felügyelettel 50kW felett

- Automatizált rostélytisztítással rendelkezik, 100 kW feletti berendezések automata hamukihordóval is rendelkezzenek.

- Tartalmaz visszaégést gátló berendezést (visszaégés-gátló csappantyút vagy zsilipkamrát)

- Kazántest acélból készült az EN10025:2005 szabványnak megfelelően, borítása és szigetelése minimum 50 mm

- Hamutárolóval rendelkezik.

- Hőcserélő tisztítás automatikus (50kW felett), vagy időközi tisztítására megfelelő szakértelmű személy rendelkezésre fog állni a beruházás helyszínén.

- A készülék zárt rendszerbe köthető; Minimális üzemi nyomás 1 bar; Maximális üzemi nyomás 3 bar.

- Engedélyezett max. előremenő hőmérséklet 95 °C.

- A meghatározott minőségű apríték mellet (MSZ EN 14961:2012 szerint) a kazán hatásfoka nagyobb, mint 85 százalék.
- Beépített biztonsági termosztát, beépített biztonsági hőcserélő és biztonsági szelep.
- Intelligens, (magyar nyelvű) kijelzővel ellátott vezérlés a rendszer irányításához és felügyeletéhez.
- Villanymotorok rendelkeznek túlterhelés elleni védelemmel.
- Üzemzavar szöveges megjelenítése, vagy magyarázattal ellátott lámpás kijelző rendszer.
- Teljesítmény moduláció legalább 3 fokozatban, vagy fokozatmentes.
- Külön primer és szekunder levegő-szabályozás lambdaszondával, vagy fokozatmentes (füstventilátoros) égési levegő-szabályozás
- A kazán rendelkezik magyar szervizhátterrel.
- A gyártó/szállító 48 órás hibaelhárítási szolgáltatást vállal.
- Fűtési puffertároló telepítése kötelező, kivéve ha kizárólag hőlégbefúvásra használják.

A kivitelezés időtartama alatt biztosítani kell az intézmény akadálymentes és biztonságos üzemelését.

A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanévek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú azzal egyenértékű, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő, azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget szükség esetén az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat és feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45210000-2	
További tárgyak:	45315000-8	
	45315100-9	

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: **68048706**

Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak **nem**

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Vállalkozási szerződés energetikai korszerűsítés tárgyában**

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **3**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: **2014/09/19** (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **EURO-FISCHER Kft.**

Postai cím: **Károli Gáspár utca 156.**

Város/Község: **Debrecen**

Postai irányítószám: **4032**

Ország: **HU**

Telefon: **+36 306859977**

E-mail: **euro.fischer@gmail.com**

Fax: -

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: **70000000** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: **68048706** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat **68048706 /**

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: **70706431** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: **igen**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert **x**

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

EURO-FISCHER Kft. (név) 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 156. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

DH-SZERVIZ Kft. (név) 4028 Debrecen, Tüzér utca 4. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

PAZÓTECH KFT. (név) 4031 Debrecen, Szoboszlói út 3/A fsz. 4. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-----

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű (Kódszám: KEOP-2014-4.10.0/F)

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

alkalmassági feltételként

védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

-----**(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)**-----