



JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték (PE, Uponor MLC)
- - - melegvíz vezeték (Uponor MLC)
- - - melegvíz vezeték (Uponor MLC)
- - - Cirkulációsvíz vezeték (Uponor MLC)
- Szennyvíz vezeték (ED-TECH, KG-PVC)
- anyagváltás
- gömbcsap
- ⊗ üzemszerű állapotban zárt gömbcsap
- ⊠ visszacsapó szelep
- ⊞ csempezselep
- ⊞ sarokszelep
- ⊞ kombinált sarokszelep

MEGJEGYZÉS

- A szabadon, álmennyezetben szerelt hidegvíz vezetékek 9 mm, melegvíz és cirkulációs vezetékek 13 mm vtg. Kaiflex PE szigetelő csőhéjjal láthatók el.
- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DW szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A padlóban szerelt hidegvíz vezetékek 4 mm Kaiflex PE-RO szigetelő csőhéjjal láthatók el.

BŐLCSŐDE KIALAKÍTÁSA TOP-1.4.1-15-B01" A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát munkaadást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" pályázat keretében.

**V1. - HMV TÁROLÓ**

Típus	uniSTOR VH R 300/3 BR
V.név.	294 liter
HMV tartós tej.	611 l/h (25 kW)
ø/H	650/1804 mm
NNY	10 bar
Súly	103/397 kg
Tartozék	Hőszigetelő burkolat
Szükséges	1 komplett
Forgalmazó	Vaillant Saunier Duval Kft.

**V2. - ZÁRT TÁGLÁSI TARTÁLY**

Típus	REFLEX DE25
V.név.	25 liter
ΔP bizt. szelep	6 bar
ΔP elnyomás	4 bar
Kiegészítő	flowjet 1"
ø/H	280/496 mm
Szükséges	1 db
Forgalmazó	MIGÉP KFT. Miskolc

**V3. - CIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ**

Típus	GRUNDFOS ALPHA1 25-40N
V	0,3 m³/h
ΔP	10 kPa
U	1x230 V
P	5-22 W
Száll. közeg	víz
Szükséges	1 db
Forgalmazó	MIGÉP KFT. Miskolc

ENERGO-TALLER KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Hely:		3562 Onga, Bem apó utca 44. (hrs.:1013)	
Megnevezése:	BŐLCSŐDE KIALAKÍTÁSA		Dátum:
Építő:	Onga Város Önkormányzata		2018.05.
Tárgy:	VÍZELLÁTÁS-SZENNYVÉLVEZETÉS Alaprajza		Méretarány:
Rajzoló:	Tervező:	Munkaszám:	Rajzszám:
Szilágyi Zsolt	Szilágyi Zsolt	07/18	Gv-3
Tervezői jogosultság száma:	C-05-0289		